

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和6年度（令和6年4月）測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (4月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空間線量率（ガンマ線）	39	39	連 続	環境創造センター
空間線量率（中性子線）	3	3	連 続	
空間積算線量	64	64	3 カ 月 積 算	

（2）環境試料

区 分	試 料 名	採取方法等	計画地点数	調査地点数 (4月)	採取回数 (4月)	採取 頻度	測 定 試 料 数 (4月)										実施機関
							全α	全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm		
大気	大気浮遊じん	連続 ダストモニタ	17	17	1	毎月	連続	連続	17								
		リアルタイム ダストモニタ	9	9	1		連続	連続	9								
		ダストサンプラー	9	9	1				9								
		簡易型 ダストサンプラー	7	7	1				7								
	大気中水分	シリカゲル	5	5	1	毎月					5						
降下物	降下物	大型水盤	6	6	1	毎月			6								
		小型水盤	4	4	1	毎月			4								
土壌	土壌	裸未耕土の表層	15	0	0	年2回			0								
						年1回					0	0	0	0			
陸水	上水	蛇口から採取	13	13	13	年4回			13		13						
						年1回					0		0				
海水	海水	表層水 (1F周辺海域)	9	9	1	毎月		9	9		9	9		9			
		トリチウムの 迅速分析			2	-				18							
		表層水 (2F周辺海域)	2	0	0	年4回		0	0		0						
		0			年1回					0		0					
海底土	海底土	海砂又は海底土 (1F周辺海域)	6	0	0	年4回			0			0		0			
		海砂又は海底土 (2F周辺海域)	2	0	0	年4回			0								
				0	0	年1回					0		0				
指標植物	松葉	2年葉を採取	15	0	0	年1回			0	0							
指標海洋植物	ほんだわら	葉茎部を採取	2	0	0	年1回			0	0		0		0			

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (4月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空間線量率	3	3	連 続	環境創造センター

（2）環境試料

区 分	試 料 名	採取方法等	計画地点数	採取回数 (4月)	採取 頻度	採取 頻度	測 定 試 料 数 (4月)								実施機関
							全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	簡易型 ダストサンプラー	7	7	1	毎月		7			Sr	U	Pu	Am,Cm	環境創造 センター
	大気中水分	シリカゲル	1	1	1					1					
降下物	降下物	大型水盤	2	0	0	毎月		0							
土 壤	土 壤	裸未耕土の表層	7	0	0	年1回		0			0		0		
			1								0		0		
陸 水	上 水	蛇口から採取	2	0	0	年1回		0		0					
			1								0		0		
海 水	海水	表層水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海底土	海底土	海砂又は海底土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指標植物	松葉	2年葉を採取	5	0	0	年1回		0	0						

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

單位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均值 (下段):最大值

[illegible]

[illegible]

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R6.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R7.1		2		3	
		線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間
28	浪江町 浪江町 浪江町 *1	87 (101)	720																						
29	浪江町 浪江町 浪江町 *1	62 (79)	720																						
30	浪江町 浪江町 浪江町	111 (127)	720																						
31	浪江町 浪江町 浪江町	74 (85)	720																						
32	浪江町 浪江町 浪江町	490 (502)	720																						
33	浪江町 浪江町 浪江町	350 (363)	720																						
34	葛尾村 葛尾村 葛尾村	107 (118)	720																						
35	南相馬市 南相馬市 南相馬市	83 (100)	720																						
36	南相馬市 南相馬市 南相馬市	155 (162)	720																						
37	南相馬市 南相馬市 南相馬市	41 (60)	720																						
38	飯館村 飯館村 飯館村	114 (122)	720																						
39	川俣町 川俣町 川俣町	104 (111)	720																						

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

[illegible]

5-1-1(3) 中性子線量率

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値 (下段):最大値

No. 測定地点名		測定年月		測定項目		R6.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R7.1		2		3	
		線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町 大 お の 野	4 (4)	30																										
2	大熊町 おつと 夫 ざわ 沢	4 (5)	30																										
3	南相馬市 か 萱 い ば ま 浜	4 (4)	30																										

注) No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

[illegible]

測定年月 No. 測定地点名			測定項目		R6. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R7. 1		2		3	
			測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
9	大熊町 お っ と ざ わ 沢	全アルファ 放 射 能	0. 015 (0. 094)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 066 (0. 32)	720																								
10	双葉町 こ お り や ま 山	全アルファ 放 射 能	0. 012 (0. 055)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 044 (0. 13)	720																								
11	浪江町 幾 上 は し 橋	全アルファ 放 射 能	0. 024 (0. 11)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 051 (0. 20)	720																								
12	浪江町 お お が き 大 柿 ダ ム	全アルファ 放 射 能	0. 034 (0. 11)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 089 (0. 24)	720																								
13	葛尾村 な つ ゆ 湯	全アルファ 放 射 能	0. 052 (0. 23)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 12 (0. 51)	720																								
14	南相馬市 い ず み さ わ 沢	全アルファ 放 射 能	0. 017 (0. 063)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 052 (0. 14)	720																								
15	南相馬市 か い ば ま 浜	全アルファ 放 射 能	0. 019 (0. 10)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 084 (0. 35)	720																								
16	飯館村 い た み ざ わ 沢	全アルファ 放 射 能	0. 015 (0. 086)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 065 (0. 26)	720																								
17	川俣町 や ま き や 屋	全アルファ 放 射 能	0. 020 (0. 10)	720																								
		全ベータ 放 射 能	0. 077 (0. 29)	720																								

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

5-2-2(1) 大気浮遊じんの核種濃度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
36	田村市 滝 根 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
		～												
37	田村市 船 引 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 005	ND
		～												
		～												
38	田村市 上 移 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 009	ND
		～												
		～												
39	川内村 上 川 内 ^{*1} (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
		～												
		～												
40	南相馬市 馬 場 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 033	ND
		～												
		～												
41	南相馬市 大 木 戸 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 024	ND
		～												
		～												
42	南相馬市 櫓 原 (簡易型ダスト サンプラー)	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 019	ND
		～												
		～												

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

* 1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6. 4. 19 16:05 ～ R6. 4. 19 16:05まで停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	福島市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 8 ～ R6. 4. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
2	会津若松市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 2 ～ R6. 4. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
3	郡山市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 4 ～ R6. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
4	白河市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 2 ～ R6. 4. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
5	相馬市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 4 ～ R6. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
6	伊達市 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 4 ～ R6. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												
7	南会津町 （簡易型ダスト サンプラー）	R6. 4. 2 ～ R6. 4. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		～												

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備 考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	
1	檜 葉 町 しげ おか 繁 岡	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	9.1
		～			
		～			
2	富 岡 町 とみ おか 富 岡	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	9.1
		～			
		～			
3	大 熊 町 おお の 大 野	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	9.0
		～			
		～			
4	大 熊 町 おっと きわ 夫 沢	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	15	1.6	9.3
		～			
		～			
5	双 葉 町 こおり やま 郡 山	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	7.3	0.78	9.4
		～			
		～			

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備 考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g /m ³)
1	福 島 市	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	5.8	0.69	8.4
		～			
	ほうきだ 方 木 田	～			

(注) 「ND」：検出下限値未満

数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	いわき市 ひきのはま 久之浜	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		～												
		～												
2	田村市 みやこじ 都 路	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.96	ND
		～												
		～												
3	富岡町 とみおか 富 岡	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	ND
		～												
		～												
4	大熊町 おおの 大 野	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	19	ND
		～												
		～												
5	双葉町 こおりやま 郡 山	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	32	ND
		～												
		～												
6	南相馬市 かいばま 萱 浜	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		～												
		～												
7	浪江町 なみえ 浪 江	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	ND
		～												
		～												
8	浪江町 つしま 津 島	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		～												
		～												
9	葛尾村 かしわばら 柏 原	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	ND
		～												
		～												
10	川俣町 やまきや 山木屋	R6. 4. 2 ～ R6. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	ND
		～												
		～												

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」: 検出下限値未満

5-2-4(2) 降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	福島市 ほうきだ 方木田	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 11	6. 1	ND
		～												
		～												
2	三春町 みかさく 深 作	R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 24	ND
		～												
		～												

(注) 1 「ND」：検出下限値未満
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全α-β 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種
							⁶¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
上 水	蛇口水	1	いわき市	R6. 4. 2	Bq/L Puは mBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	0.048
		2	田村市	R6. 4. 2		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	0.066
		3	広野町	R6. 4. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		4	檜葉町	R6. 4. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		5	富岡町	R6. 4. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		6	川内村	R6. 4. 1		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		7	大熊町	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		8	双葉町	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
		9	浪江町	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	0.061
		10	葛尾村	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.46	/	/	/	/	/	/	/	0.020
		11	南相馬市	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	0.070
		12	飯館村	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	0.52	/	/	/	/	/	/	/	0.025
		13	川俣町	R6. 4. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	ND
海 水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R6. 4. 12	Bq/L Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.032	ND	0.06	/	/	0.0003	ND	ND	/	/	/
		2	第一(発)北放水口付近	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.023	ND	0.07	/	/	0.0031	ND	ND	/	/	/
		3	第一(発)取水口付近 (湛澄出入口の外側)	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.093	ND	0.14	/	/	0.0066	ND	ND	/	/	/
		4	第一(発)沖合2km	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	0.07	/	/	0.0005	ND	ND	/	/	/
		5	大沢・熊川沖2km (双葉町)	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	0.05	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
		6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	0.05	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/
		7	A L P S 処理水放水口北2 km西 0.5km	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.032	ND	0.06	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
		8	A L P S 処理水放水口北1 km	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	0.06	/	/	0.0015	ND	ND	/	/	/
		9	A L P S 処理水放水口南1 km	R6. 4. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.030	ND	0.09	/	/	0.0027	ND	ND	/	/	/

- (注) 1 福島第一原子力発電所周辺の9測点のトリチウム濃度は電解濃縮法による。
- 2 土壌及び松葉のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放取水口付近
- 3 「ND」：検出下限値未満 「/」：対象外核種 「ー」：測定値なし
- 4 第一(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所
- 5 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-3 試料採取時の付帯データ集
(原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H
1	いわき市	R6. 4. 2	19.4	12.0	7.0
2	田村市	R6. 4. 2	14.4	17.8	7.7
3	広野町	R6. 4. 3	14.7	11.5	7.3
4	檜葉町	R6. 4. 3	13.6	12.9	7.0
5	富岡町	R6. 4. 3	15.3	14.9	7.4
6	川内村	R6. 4. 1	15.5	14.8	7.3
7	大熊町	R6. 4. 4	21.6	13.6	7.3
8	双葉町	R6. 4. 4	18.1	12.6	7.0
9	浪江町	R6. 4. 4	21.9	11.9	7.6
10	葛尾村	R6. 4. 4	16.0	11.5	7.0
11	南相馬市	R6. 4. 4	17.3	14.0	7.1
12	飯舘村	R6. 4. 4	13.8	11.0	7.0
13	川俣町	R6. 4. 4	17.4	10.6	6.9

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	Cl ⁻ (%)
1	第一(発)南放水口付近	R6. 4. 12	14.5	13.0	8.0	21.1
2	第一(発)北放水口付近	R6. 4. 12	14.0	13.0	8.1	21.3
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R6. 4. 12	14.0	13.0	8.1	21.2
4	第一(発)沖合 2 km	R6. 4. 12	12.0	13.0	8.1	20.8
5	夫沢・熊川沖 2 km	R6. 4. 12	11.5	13.0	8.1	21.0
6	双葉・前田川沖 2 km	R6. 4. 12	11.5	12.5	8.1	21.0
7	A L P S 処理水放水口 北 2 km 西 0.5 km	R6. 4. 12	12.5	13.0	8.1	21.1
8	A L P S 処理水放水口 北 1 km	R6. 4. 12	12.0	13.0	8.1	20.9
9	A L P S 処理水放水口 南 1 km	R6. 4. 12	14.0	13.5	8.1	21.8